

[별지 제1호서식]

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)										
시공자	①상호 (사업장명칭)	두산건설(주) - 울산 변영로 두산위브			②성명(대표자)			이 병 화		
	③주소	울산광역시 남구 변영로 29								
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모 (㎡)							
		761세대	84A	84B			84C			
		336	245			180				
측정자	⑤상호	케이웨더(주)			⑥등록번호		110-81-37628			
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워 4층 (전화번호: 02-360-2225)								
⑧공동주택 공기질 측정결과 (단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)										
항목	측정일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	
권고기준	-	-	-	210이하	1,000이하	30이하	360이하	700이하	300이하	
6지점	7/28 (14:10- 15:10)	106동 2404호	남동 향	131.8	262.5	23.1	163.5	137.8	15.1	
7지점	7/28 (14:10- 15:10)	105동 903호	남향	79.8	476.0	4.1	287.5	188.0	35.6	
8지점	7/28 (15:20- 16:20)	106동 1005호	남향	152.6	363.4	24.2	240.6	181.4	28.8	
9지점	7/28 (16:30- 17:30)	108동 1902호	남향	154.3	484.1	23.9	280.1	202.5	29.7	
평 균				129.6	396.5	18.8	242.9	177.4	27.3	
<p>「실내공기질관리법」 제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.</p> <p style="text-align: right;">2017년 월 일 제출자 두산건설(주) 대표 이 병 화 (서명 또는 인)</p> <p>울산남구청장 귀하</p>										
<p>※ 구비서류 : 행정기관 보고 시 측정결과서 원본 1부</p>										

