

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	두산건설(주) (울산문수로 두산위브 더제니스아파트)	성명(대표자)	권 경 훈, 이 강 흥
	주소	울산광역시 남구 신정동 1128-1 일원		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모	
			84 Type	256 세대
측 정 자	상호	(주)알렉스분석시험소	등 록 번 호	강원도 제 1호
	주소	강원도 원주시 지정면 청정로 80-1 (전화번호:033-744-2817)		

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	벤젠	톨루엔	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌	라돈
권고기준	2022-02-25	-	-	210 이하	30 이하	1,000이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	14:14-15:15	A동 502호	남향	19.6	3.4	721.6	98.1	105.4	14.2	밀폐 142.6
										환기 78.9
										()
2지점	14:10-15:11	A동 2003호	남향	15.5	2.6	662.4	78.8	88.8	16.8	밀폐 75.6
										환기 73.3
										()
3지점	14:27-15:28	B동 2001호	남향	24.2	2.6	774.3	79.7	80.2	26.9	밀폐 107.8
										환기 62.0
										()
4지점	14:21-15:22	B동 3404호	동향	19.6	2.3	868.0	24.7	20.2	14.6	밀폐 118.2
										환기 50.4
										()
평균				19.7	2.7	756.6	70.3	73.7	18.1	밀폐 111.0
										환기 66.1
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고 (공고)합니다.

2022년 03월 24일
제출자 두산건설(주) (서명 또는 인)

울산광역시 남구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부