

## (해운대 동백 위브더제니스)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

공 자	상호(사업장명칭)	두산건설(주)	성명(대표자)	이 병 화
	주 소	부산광역시 해운대구 해운대로 540 (전화번호: 051-741-1172 )		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모 84㎡	
		353세대	353세대	
측 정 자	상 호	(주)알렉스분석시험소	등 록 번 호	224-81-47463
	주 소	강원 원주시 문막읍 동화공단로 130-2 비동202호 (강원테크노파크 원주벤처공장) (전화번호: 070-4112-2817 )		

### 공동주택 공기질 측정결과(단위: μg / m<sup>3</sup>)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2019. 01. 02 (14:00~ 15:00)	(101-2501)	북서 (북동)	검출한계 이하	846.9	36.5	126.0	129.8	3.7
2지점	2019. 01. 02 (14:00~ 15:00)	(101-4602)	북서	검출한계 이하	523.6	27.2	89.8	85.2	3.7
3지점	2019. 01. 10 (14:00~ 15:00)	(101-502)	북서	검출한계 이하	569.6	42.5	4.1	검출한계 이하	검출한계 이하
4지점	2019. 01. 10 (15:00~ 16:00)	(102-902)	남서 (북서)	검출한계 이하	435.0	21.2	113.3	50.7	1.9
5지점	2019. 01. 10 (16:00~ 17:00)	(102-2801)	북동 (북서)	검출한계 이하	223.4	19.7	178.8	128.2	11.8
...									
평 균									

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 1 월 일

제출자 두산건설(주) 이 병 화 (서명)

해운대구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부