

(신축 공동)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

공 자	상호(사업장명칭)	두산건설	성명(대표자)	이병화, 김진설			
	주 소	서울특별시 서대문구 홍은동 19-19 (홍은 제14구역 두산위브)					
	공 동 주 택 현 황	공급세대	세대별 규모				
		497세대	118.48 m ² 19 세대	84.99 m ² 17 세대	84.98 m ² 198 세대	84.78 m ² 37 세대	59.96 m ² 31 세대
15 세대		59.89 m ²	59.85 m ² 8 세대	59.84 m ² 12 세대	59.68 m ² 19 세대	59.64 m ² 3 세대	59.54 m ² 19 세대
2 세대		59.43 m ²	59.42 m ² 17 세대	50.4 m ² 15 세대	42.79 m ² 1 세대	42.15 m ² 1 세대	40.95 m ² 14 세대
40.07 m ²		33.84 m ²	33.05 m ²				
18 세대		1 세대	33 세대				
측 정 자	상 호	(주)알렉스분석시험소		등 록 번 호	강원 제 1호		
	주 소	강원도 원주시 문막읍 동화공단로 130-2, 비동 202호 (강원테크노파크 원주벤처공장) (전화번호: 070-4112-2817)					

공동주택 공기질 측정결과(단위: μg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스틸렌
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	11/1 (13:00 ~ 14:02)	거실중앙부 (101-201)	정남향	7.7	580.7	38.7	69.6	130.6	4.9
2지점	11/1 (13:05 ~ 14:07)	거실중앙부 (101-601)	정남향	14.5	645.9	47.8	137.3	305.2	9.0
3지점	11/1 (13:10 ~ 14:12)	거실중앙부 (101-1101)	정남향	15.7	704.3	48.6	195.2	276.9	22.4
4지점	11/1 (15:40 ~ 16:42)	거실중앙부 (104-104)	정동향	9.7	578.6	42.1	140.7	179.4	4.6
5지점	11/1 (15:45 ~ 16:47)	거실중앙부 (104-804)	정동향	8.8	446.3	34.5	102.8	99.4	6.9
6지점	11/1 (15:50 ~ 16:52)	거실중앙부 (104-1504)	정동향	15.7	832.5	61.0	145.6	155.5	18.5
평 균				12.0	631.4	45.5	131.9	191.2	11.1

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2019 년 11 월 15 일

제출자 두산건설 홍은 제 14구역 두산위브 신축공사현장

현장대리인 서 기 찬 (서명 또는 인)

서울특별시 서대문구청장 귀하

※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부